

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OFICIO: 031/2021

ASUNTO: INFORME MES DE OCTUBRE

**C. HILDA CACHUX ANDRADE
ALCALDESA MUNICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
P R E S E N T E**

En el Departamento de agua potable se atendieron diversos servicios y se realizaron **229 reportes** y algunas otras actividades que a continuación se describen:

Cantidad de fugas atendidas: **154**
Servicios drenajes atendidos: **16**
Factibilidades: **25**
Servicios varios: **18**
Tomas de agua nuevas: **2**
Descargas de drenaje nuevas: **0**
Salida de Cloro: **14 tambos** (equivalente a 3500k)

En la agencia de **Las Moras**, se compraron dos bombas sumergibles para el abasto dado que se descompuso el pasado martes 19 de Octubre del presente año, quedándose toda la localidad sin agua.

Se reparo una bomba lodera trifásica 220 volt. 7 ½ HP del **cárcamo de la Milagrosa**, embobinado nuevo, cambio de chumacera, cambio de baleros y reparacion de cable, con un costo de **\$20,880.00** (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) el problema fue falla por desgaste natural.

En la comunidad de **San Marcos Evangelista**, se atendió sobre carga en el arrancador del sistema de abasto de agua, atendido y ajustado por técnicos

Se compraron 15 candados y 7 cadenas para ser entregados a las diferentes delegaciones y agencias para una mejor seguridad en las Instalaciones de abastos, con un costo de **\$5,379.01** (cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 01/100 M.N.), quedando algunas pendientes.

Se dio capacitación en cobro y problemas del agua en la región a los responsables de abastos de agua de agencias y delegaciones.

Se está realizando un diagnostico técnico y electromecánico así como balance hídrico en todos los sistemas de abasto del municipio.

Se atendió requerimiento de omisión ante el SAT de Cd. Guzmán y se están haciendo las declaraciones vencidas desde el 2018 (SAPZ) Sistema de Agua Potable de Zacoalco de Torres.

Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

“2021 AÑO DEL CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE JALISCO”

Zacoalco de Torres, Jalisco. Jueves 05 de Noviembre del 2021

LIC. J. FELIX MADRIGAL GUZMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OFICIO: 057/2021

ASUNTO: INFORME NOVIEMBRE

**C.HILDA CACHUX ANDRADE
ALCALDESA MUNICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
P R E S E N T E**

En el Departamento de agua potable se atendieron diversos servicios y se realizaron **295 reportes** y algunas otras actividades que a continuación se describen:

Cantidad de fugas atendidas: **170**
Servicios drenajes atendidos: **16**
Factibilidades: **57**
Servicios varios: **16**
Tomas de agua nuevas: **14** **(Instaladas 4)**
Descargas drenaje nuevas: **7** **(Instalados 0)**
Medidores: **2**
Salida de Cloro: **13 tambos** (equivalente a 3250k)

Se gestiona el oficio a la CEA, Comisión Estatal del Agua, emitido el día 28 de Octubre del presente año, con número **024/221**, solicitando el diagnóstico técnico y social de la planta tratadora de Gral. Andrés Figueroa, así como de los pozos profundos de la cabecera Municipal, agencias y delegaciones. De igual manera se solicitó la información que se tengan sobre los estudios de calidad de agua de la presa de la Calera del sitio Ramsar de Atotonilco.

El día 6 de Diciembre del presente año se impartió el curso taller para la desinfección, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y tratamiento, promovido por el departamento a mi cargo e impartido por personal de la Comisión Estatal del agua "CEA", teniendo una audiencia del personal operativo Administrativo y todo órgano operador encargados de sistema de abasto y bombeo de las agencias y delegaciones. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en calidad del Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, se capacitó con los temas siguientes:

- Administración del Servicio
- Operación y mantenimiento de sistemas de agua potable
- Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario
- Equipos de bombeo
- Desinfección del agua.

Se solicitó el pago de Luz Eléctrica para reinstalación del pozo de la Barranca de Laureles, perteneciente a este Municipio, ubicado en la calle de prolongación Hidalgo, por la cantidad de \$ 26, 124.85 (veintiséis mil, ciento veinticuatro pesos 85/100 M.N.), con el fin de tener una alternativa para el abasto de agua ya que depende del manantial de Fraile, quedando pendiente la contratación (UVIE) del mismo. De igual forma quedará pendiente la valoración y el arrancador de la bomba.

Se tomaron 6 cursos en la planta tratadora de Chápala por la Comisión Estatal del agua a 11 servidores públicos del departamento de la oficina de Agua potable y de Obras Públicas con los siguientes temas:

- TEMA 1: SISTEMA COMERCIAL: Fechas de impartición: del 09 al 11 de noviembre de 2021
- TEMA 2: SISTEMA DE OPERACIÓN, SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: Fechas de impartición: del 16 al 18 de noviembre de 2021

- TEMA 3: ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS PARA LOS SERVICIOS: Fechas de impartición: del 22 al 24 de noviembre de 2021
- TEMA 4: EFICIENCIA ENERGÉTICA: Fechas de impartición: del 25 al 27 de noviembre de 2021
- TEMA 5: MACRO Y MICRO MEDICIÓN: Fechas de impartición: del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2021
- TEMA 6: SECTORIZACIÓN: Fechas de impartición: del 07 al 09 de diciembre de 2021.

Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

“2021 AÑO DEL CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE JALISCO”

Zacoalco de Torres, Jalisco. Viernes 10 de Diciembre del 2021

LIC. J. FELIX MADRIGAL GUZMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

c.c.p. Archivo



C.HILDA CACHUX ANDRADE
ALCALDESA MUNICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
P R E S E N T E

En el Departamento de agua potable se atendieron diversos servicios y se realizaron **466 reportes** y algunas otras actividades que a continuación se describen:

Cantidad de fugas atendidas: **191**
Servicios drenajes atendidos: **16**
Factibilidades: **98**
Servicios varios: **6**
Tomas de agua nuevas: **17** **(Instaladas 31)**
Descargas drenaje nuevas: **10** **(Instaladas 17)**
Medidores: **56** **(Instalados 66)**
Medidores **Rezagados: 10**
Salida de Cloro: **12 tambos** (equivalente a 3000k)

Se solicito mediante oficio 060/2021 a la Alcaldesa Municipal, C. HILDA CACHUX ANDRADE, la reestructuración del Departamento de Agua Potable para brindar un mejor servicio a los usuarios; todo esto con el fin de mejorar y valorar los siguientes puntos:

- Se pretende recuperar una cartera vencida aprox. por más de \$ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.)
- El sistema de cobro está limitado a la cobranza por lo que se solicito adquirir el SISTEMA DE AGUA SOLUCIONES, en la cual se implementara una mejor sistematización, digitalización y actualización del padrón, ya que son 7508 en la cabecera Municipal y con agencias y delegaciones da un total de arriba de 11,000 usuarios.
- Del inicio de la Administración a la fecha, se ha obtenido un total de ingresos de \$ 5,141,170.95 y un total de egresos por la cantidad de ---
- Se solicito completar con el personal de Fontanería y Auxiliares debido a que solo había 3 fontaneros y no se daban abasto para atender todo tipo de reportes, como fugas, factibilidades, verificaciones de medidores e inexistencias de tomas.
- En cuantos las plantas de tratamiento: se tiene el dictamen por la Comisión Estatal del Agua de la planta tratadora de Zacoalco, misma que requiere terminación y ampliación, así como el proyecto y su conclusión.
- Se obtuvo equipo para la cloración de Sayulapan, Benito Juárez, La Ureña y Cabecera Municipal, ya que se está utilizando un promedio de 3000 kg. por mes para la desinfección de agua.
- Se atendió el requerimiento por el SAT debido a la falta de declaraciones desde el año 2018, cabe mencionar que ante esta Institución (SAT) aun existe registrado el SAPZS.

Se atendió por las calles de José Ma. Mercado esquina con Abasolo, la reparación de un socavón, siendo la causa el deterioro de la red de drenaje, de igual manera se atendió otro socavón por la Av. Guadalupe del Fraccionamiento del Calvario, siendo ocasionado por el hundimiento de una toma de drenaje.

Se gestiono a la Alcaldesa Municipal mediante oficio 069/2022 la compra del Arrancador ATR de 40 HP 440V, que se necesito de manera urgente para la Barranca de Santa Clara en el pozo 3 ya que se había quemado, así como el material utilizado para la reparación del pozo 2, con los siguientes costos:

- POZO 2 en Barranca de Santa Clara \$ 16,141.40
- POZO 3 en Barranca de Santa Clara \$ 52,579.38

Se gestiono mediante oficio 076/2022 a la alcaldesa Municipal C. HILDA CACHUX ANDRADE, la autorización y compra de medidores ultrasónicos E. series para medir el agua potable en servicios residenciales, comerciales e industriales, así mismo para la aplicaciones de riego, ya que se necesita cumplir con normas internacionales de consumo y los ULTRASONICOS E. Series, cumplen y superan el estándar ANSL/AWWA C715 y OIML RA91, cumplen con el requisito libre de plomo de la Ley de Agua Potable Segura (Safe Water Drinking Act.) y las Normas NSF/ ANSJ 61 y 372.

Se solicito mediante oficio 078/2022, emitido el dia 04 de Enero la compra del Desarenador por la cantidad de \$ 95,742.08 para la delegación de General Andres Figueroa, ya que existen continuas quejas por el taponamiento de redes de agua por arena.

Se cambio de manera urgente la cahapa de la puerta de ingreso de la oficina de Agua potable, ya que se daño por el uso de la misma.

Hay gestión de varios oficios a la CEA, Comisión Estatal del Agua, y a la CONAGUA entre otras.

Se repuso instalación de manguera de 40 tomas en la colonia de la Cuchilla.

Se tuvo un dialogo con todos los usuarios de la agencia del Briseño la cual mencionaron que les dieron los medidores pero no todos alcanzaron a ser beneficiados y solicitan se les instale a todas las personas que faltaron, por el cual solicitamos la autorización del pago de 50% del medidor para que así ya todos cuenten con el servicio medido.

Se visito el SAPAMA en Atotonilco el Alto.

Sin otro particular de momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE
“2021 AÑO DEL CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE JALISCO”
Zacoalco de Torres, Jalisco. Miércoles 16 de Febrero del 2022

LIC. J. FELIX MADRIGAL GUZMAN
DIRECTOR Y GESTOR DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE AGUA POTABLE

c.c.p. Archivo